



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Опаринского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Октябрьская, 52, п. Опарино, 613810, тел. 2-15-33 (код 83353) E-mail: ondpr.opri@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 25 / 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа п. Маромица Опаринского района Кировской области

и

Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Маромица Опаринского района Кировской области

**Герус Миляуше Яппаровне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения заместителя начальника Главного управления – начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Бармина Константина Васильевича № 25 от 21.06.2018, в соответствии ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 13.00-15.00 ч. 20.07.2018, продолжительностью: 1 день, 2 часа, проведена **внеплановая** выездная проверка государственным инспектором Опаринского района по пожарному надзору Соловьевым Иваном Валерьевичем объектов

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Маромица Опаринского района Кировской области (ИНН 4323001432, ОГРН 1024300863070), расположенных по адресу: 613810, РФ, Кировская область, Опаринский район, п. Маромица, ул. Конева, 13

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МКОУ СОШ п. Маромица Герус Миляушей Яппаровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

**высокий риск, 2 класс опасности**

(категория риска (в соответствии с Постановлением Правительства №806 от 17.08.2016)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Здание школы</b>				
1.	Люки выхода на чердак не имеют нормированного предела огнестойкости не ниже EI-30	ФЗ №123-ФЗ ст.87, ст.88, приложение табл.23, 24	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28.06.2012 №375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Опаринского района по пожарному надзору Соловьев И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 20 ” июля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МКОУ СОШ п. Маромица

Герус Миляуша Яппаровна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 20 ” июля 20 18 г.

\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Вышестоящий орган: Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62 E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77. Телефон доверия в Опаринском районе (83353) 2-15-33.

№	Дата	Содержание	Исполнитель	Подпись
1	20.07.2018	Выдано предписание по адресу: Кировская область, Опаринский район, п. Маромица, МКОУ СОШ п. Маромица, директор Герус Миляуша Яппаровна.		